МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 32

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

доц.,к.т.н.,доц.

(должность, уч. степень, звание)

О.Я. Солёная

(подлясь) «17» февраля 2025 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Преобразовательная техника» (Наимсиование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	13.03.02	
Наименование направления подготовки/ специальности	Электроэнергетика и электротехника	
Наименование направленности	Цифровая энергетика	
Форма обучения	ранио	
Год приема	2025	

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)		
Доц., к.т.н.	Bapot	А.Г. Воронцов
(должность, уч. степень, звание)	(подбись, дата)	(яннцналы, фамялия)
Программа одобрена на заседан	ии кафедры № 32	
«17» февраля 2025 г, протокол М	№ 5	
Заведующий кафедрой № 32	Cen	C.D. Continue
К.Т.Н.,ДОЦ. (уч. степень, звание)	(подпись, дата)	С.В. Солёный (нициалы, фамилия)
Заместитель директора институт	га №3 по методической р	работе Н.В. Решетникова
(должность, уч. степень, звание)	(поднясь дата)	(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Преобразовательная техника» входит в образовательную программу высшего образования — программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленности «Цифровая энергетика». Дисциплина реализуется кафедрой «№32».

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих компетенций:

ПК-3 «Способен принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с - изучением устройства, принципа работы и характеристик полупроводниковых преобразовательных устройств, а именно: выпрямителей, инверторов, преобразователей частоты, регуляторов напряжения переменного тока, преобразователей постоянного тока в постоянный ток.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: *лекции*, *лабораторные работы*, *самостоятельная работа обучающегося*.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний и умений по современным устройствам преобразовательной техники, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности. Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им ориентироваться в схемных решениях, свойствах и характеристиках устройств преобразовательной техники. Уровень освоения дисциплины должен позволять студентам проводить типовые расчеты основных параметров и характеристик устройств преобразовательной техники, проводить элементарные лабораторные испытания устройств преобразовательной техники.

- 1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО).
- 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

таолица т ттеретег	1	каторов их достижения
Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-3 Способен принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативнотехнической документацией	ПК-3.Д.6 определяет параметры элементов объектов профессиональной деятельности в различных режимах работы

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Электроника,
- Электротехника.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

Электропривод

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам

		№6
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, 3E/ (час)	2/72	2/72
Из них часов практической подготовки	17	17
Аудиторные занятия, всего час.	34	34
в том числе:		
лекции (Л), (час)	17	17
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)		
лабораторные работы (ЛР), (час)	17	17
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)		
Самостоятельная работа, всего (час)	38	38
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Дифф. Зач.	Дифф. Зач.

Примечание: **кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Сем	естр 6	(luc)	(ide)	(ide)	(lac)
Раздел 1. Полупроводниковые приборы	2		3		8
силовой электроники	_				
Раздел 2 Схемы выпрямления					
Тема 2.1. Классификация выпрямителей и					
основные параметры и характеристики					
выпрямителей					
Тема 2.2 Коммутация тока в выпрямителях и	6		9		8
влияние ее на характеристики выпрямителя					
Тема 2.4 Сглаживающие фильтры.					
Тема 2.5 Энергетические показатели					
выпрямителей.					
Раздел 3. Зависимые инверторы	3		2		8
Раздел 4. Автономные инверторы напряжения	2		3		4
Раздел 5. Активный выпрямитель	2				4
Раздел 6. Преобразователи постоянного напряжения	2				4
Итого в семестре:	17		17		38
Итого	17	0	17	0	38

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
	Полупроводниковые приборы силовой электроники
1	Рассматриваются основные приборы силовой электроники – диоды,
1	однооперационные тиристоры, GTO и GCT тиристоры, IGBT
	транзисторы. Принципы их работы, основные характеристики
	Рассматриваются различные схемы выпрямления тока, классификация и
2	основные параметры и характеристики. Коммутация тока в
2	выпрямителях, внешние и регулировочные характеристики
	выпрямителей. Энергетические показатели выпрямителей
3	Рассматривается характеристики зависимого инвертора, выполненного
3	на однооперационных тиристорах
4	Рассматривается устройство и принцип работы автономного инвертора
4	напряжения, способы управления.
5	Рассматривается устройство и принцип работы активного выпрямителя,
3	способы управления.
6	Преобразователи постоянного тока в постоянный ток (ППТ) -
0	классификация, принцип работы различных вариаций схем ППТ

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

		•		Из них	$N_{\overline{0}}$
No	Темы практических	Формы практических	Трудоемкость,	практической	раздела
п/п	занятий	занятий	(час)	подготовки,	дисцип
				(час)	лины
		Учебным планом не про	едусмотрено		
Bcero					

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

	'	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1			
№ п/п	Наименование пабораторных работ		Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисцип лины
Семестр			6		
	-	ные характеристики диода, а, светодиода, тиристора, тиристора	3	3	1
Трехфазный однотактный управляемый выпрямитель		5	5	2	
Однофазный инвертор напряжения с ШИМ		4	4	4	

ППТ с последовательным ключевым элементом (ППТ-1)	5	5	6
Всего	17		

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

1 : F1		, Activities 12
Вид самостоятельной работы	Всего,	Семестр 6,
Вид самостоятсявной расоты	час	час
1	2	3
Изучение теоретического материала	22	22
дисциплины (ТО)	22	22
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю	8	8
успеваемости (ТКУ)	0	O
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной	8	8
аттестации (ПА)	0	8
Всего:	38	38

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
621.314.	1. Мартынов А.А. Силовая электроника.	70
M29	Часть І. Выпрямители и регуляторы	
	переменного напряжения. ГУАП. СПб.	
	2011. 186c.	
621.314.	2. Мартынов А.А. Силовая электроника.	70
M29	Часть II. Инверторы напряжения и	
	преобразователи частоты. ГУАП.	
	СПб.2012. 146с.	
621.314.5	3. Мартынов А.А. Проектирование	70
M29	импульсных полупроводниковых	

	преобразователей постоянного	
	напряжения в постоянное напряжение:	
	учеб. пособие/А.А.Мартынов. СПб.:	
	СПбГУАП, 2011. 216 с.:	
621.314.	4. Мартынов А.А. Силовая электроника:	70
M29	учеб. –метод. Пособие/А.А. Мартынов	
	СПб.: ГУАП, 2015214с.	
621.314.	5. Мартынов А.А. Основы	35
M29	преобразовательной техники.: Учебно-	
	методическое пособие. Часть I / A.A.	
	Мартынов. СПб.: ГУАП, 2016. 187 с.:	
621.314.	6.Мартынов А.А. Основы	35
M29	преобразовательной техники.: Учебно-	
	методическое пособие. Часть II / А.А.	
	Мартынов. СПб.: ГУАП, 2016. 157 с.:	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование	
<u>URL:http://194.226.30/32/book.htm</u>	Библиотека Администрации Президента РФ	
	[Электронный ресурс]	
URL:http://imin.urc.ac.ru	Виртуальные библиотеки [Электронный ресурс].	
URL:http://www.rsl.ru	Российская национальная библиотека [Электронный	
	pecypc].	
URL:http://web.ido.ru	Электронная библиотека [Электронный ресурс].	
URL:http://gpntb.ru	Государственная публичная научно-техническая	
	библиотека России [Электронный ресурс].	
http://window.edu.ru/	Информационный портал «Единое окно доступа к	
	образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]	

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10- Перечень программного обеспечения

	таолица	10 Trepe tems upor partition o ocenie tems
	№ п/п	Наименование
Ī		Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11- Перечень информационно-справочных систем

№ п/п		Наименование
	Не предусмотрено	

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

<u>№</u> п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Мультимедийная лекционная аудитория	21-21
2	Специализированная лаборатория «Преобразовательная	51-06-01
	техника»	

- 10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
- 10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

тисинда та сестив едене нивих средств дли и	проведения промежуте топ аттестации
Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Дифференцированный зачёт	Список вопросов;
	Тесты;

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблина 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

таолица 14 - Критерии оценки уровни сформированности компетенции	
Оценка компетенции	Vanaletoniaetura adanarinanalii iy realitetaliilii
5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
	 обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;
	— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
«отлично»	- опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
«зачтено»	тесно привязывает усвоенные научные положения с практической
	деятельностью направления;
	– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
	делает выводы и обобщения;
	 свободно владеет системой специализированных понятий.

Оценка компетенции	Vanagramuerura adapagramananun iv raagramanun		
5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций		
«хорошо» «зачтено»	 обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет системой специализированных понятий. 		
«удовлетворительно» «зачтено»	 обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой специализированных понятий. 		
«неудовлетворительно» «не зачтено»	 обучающийся не усвоил значительной части программного материала; допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений. 		

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы для дифф. зачета представлены в таблице 16. Таблица 16 – Вопросы для дифф. зачета

Гастица го вс	таолица то – Вопросы для дифф. зачета		
№ п/п	Перечень вопросов для дифф. зачета	Код индикатора	
1	Реальные и идеальные вольтамперные характеристики	ПК-3.Д.6	
	полупроводниковых диодов, тиристоров и транзисторов.		
2	Тиристоры SCR, GTO, GCT – принцип действия,		
	характеристики		
3	IGBT модули – принцип действия, характеристики		
4	Однофазный однотактный выпрямитель: схема,		
	временные диаграммы, принцип работы, вывод расчетных		
	соотношений.		
5	Однофазный мостовой выпрямитель: схема, временные		
	диаграммы, принцип работы, вывод расчетных		
	соотношений.		
6	Трехфазный однотактный выпрямитель: схема, временные		
	диаграммы, принцип работы, вывод расчетных		
	соотношений.		
7	Особенности работы трансформатора в трехфазном		

Прехфазный однотактный управляемый выпрямитель: схема, принцип работы, вывод выражения.			
2 схема, принцип работы, вывод выражения. 9 Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель: схема, временные диаграммы, вывод основных расчетных соотношений. 10 Влияние индуктивности нагрузки на работу управляемого выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы выпрямителя. 11 Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		однотактном выпрямителе.	
9 Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель: схема, временные диаграммы, вывод основных расчетных соотношений. 10 Влияние индуктивности нагрузки на работу управляемого выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы выпрямителя. 11 Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений Uф и Uл. 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	8	Трехфазный однотактный управляемый выпрямитель:	
временные диаграммы, вывод основных расчетных соотношений. Влияние индуктивности нагрузки на работу управляемого выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы выпрямителя. Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. Внешняя характеристика управляемого выпрямителя Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Вависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений действующих значений напряжений Uф и Uл. Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		схема, принцип работы, вывод выражения.	
10 Влияние индуктивности нагрузки на работу управляемого выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы выпрямителя. 11 Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений действующих значений напряжений Uф и Uл. 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	9	Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель: схема,	
10 Влияние индуктивности нагрузки на работу управляемого выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы выпрямителя. 11 Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-С фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и Uл. 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		временные диаграммы, вывод основных расчетных	
выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы выпрямителя. Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. Внешняя характеристика управляемого выпрямителя Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений Uф и Uл. Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		соотношений.	
11 Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений цествующих значений напряжений Uф и Uл. 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	10	Влияние индуктивности нагрузки на работу управляемого	
11 Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		выпрямителя. Пояснить на примере любой схемы	
выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла коммутации. 12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-Фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		выпрямителя.	
12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Φ и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	11	Коммутация тока в выпрямителях: влияние на величину	
12 Внешняя характеристика управляемого выпрямителя 13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		выпрямленного напряжения, вывод выражения для угла	
13 Регулировочные характеристики управляемых выпрямителей 14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		коммутации.	
выпрямителей Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, С-фильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. ПК-3.Д.6 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	12	Внешняя характеристика управляемого выпрямителя	
14 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, Сфильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	13	Регулировочные характеристики управляемых	
фильтр, L-фильтр, L-С фильтр, вывод выражения коэффициента сглаживания. 15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		выпрямителей	
 коэффициента сглаживания. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U_Ф и U_Л. Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных 	14	Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, С-	
15 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		фильтр, L-фильтр, L-C фильтр, вывод выражения	
перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 16 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		коэффициента сглаживания.	
инвертирования. Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	15	Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия	
 Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U_Φ и U_Л. Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных 		перевода управляемого выпрямителя в режим	
перевода управляемого выпрямителя в режим инвертирования. 17 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . 18 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. 19 Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		инвертирования.	
 инвертирования. Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U_Ф и U_Л. Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных 	16	Зависимый инвертор: схема, принцип работы, условия	ПК-3.Д.6
 Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с : схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U_Ф и U_Л. Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных 		перевода управляемого выпрямителя в режим	
схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		инвертирования.	
схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных			
выражения действующих значений напряжений U _Ф и U _Л . Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	17	Трехфазный транзисторный инвертор напряжения с:	
 Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных 			
временные диаграммы, принцип работы, вывод выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		выражения действующих значений напряжений U_{Φ} и U_{Π} .	
выражений. Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	18	Трехфазный транзисторный активный выпрямитель: схема,	
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		временные диаграммы, принцип работы, вывод	
последовательным ключевым элементом: схема, временные диаграммы, принцип работы, вывод основных		выражений.	
временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	19	Преобразователь постоянного тока в постоянный ток с	
		последовательным ключевым элементом: схема,	
расчетных соотношений.		временные диаграммы, принцип работы, вывод основных	
		расчетных соотношений.	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.


Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

1 40311	Tuosingu 10 Tipimephilin nepe leni benpeedb gibi teetob			
No	Примерный перечень вопросов для тестов	Код		
Π/Π	примерный перечень вопросов для тестов	индикатора		
1	Вопрос №1	ПК-3.Д.6		



2. Выпрямителя преобразует электрическую энергию постоянного тока в аперяжением U₁ в электрическую энергию постоянного тока с напряжением U₁ в электрическую энергию постоянного тока с напряжением U₂. Вопрос №11. Укажите на каких полупроводниковых приборах (транзисторах, тиристорах или диодах) выполняются неуправляемые выпрямителя. Вопрос №12. Нарисуйте схему однофазного неуправляемого выпрямителя. Вопрос №13. Нарисуйте схему трехфазного однотактного управляемого выпрямителя. Вопрос №14. Нарисуйте схему трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя. Вопрос №15. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют стлаживающие фильтры. Вопрос №17. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равнос 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного мостового псуправляемого выпрямленного напряжения трехфазного однотактного поса, равнос 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного однотактного тока, равнос 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение правнос 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №22. Определите чему равно выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А.		2. Выпрамителя преобразует эпектринеский эперено постоянного	
тока с напряжением U₁ в электрическую энергию постоянного тока с напряжением U₂. Вопрос №11. Укажите па каких полупроводшиковых приборах (траизисторах, тиристорах или диодах) выполняются неуправляемые выпрямителя. Вопрос №12. Нарисуйте схему однофазного неуправляемого выпрямителя. Вопрос №13. Нарисуйте схему трехфазного однотактного управляемого выпрямителя. Вопрос №15. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. Вопрос №17. Определите чему будет равно среднее значение выпрямитенного напряжения однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А.		2. Выпрямитель преобразует электрическую энергию постоянного тока в электрическую энергию переменного тока;	
 (транзисторах, тиристорах или диодах) выполняются псуправляемые выпрямители. Вопрос №12. Нарисуйте схему однофазного неуправляемого выпрямителя. Вопрос №13. Нарисуйте схему трехфазного однотактного управляемого выпрямителя. Вопрос №14. Нарисуйте схему трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя. Вопрос №15. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют сглаживающие фильтры. Вопрос №17.Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равнос 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 		тока с напряжением U_1 в электрическую энергию постоянного	
 выпрямителя. Вопрос №13. Нарисуйте схему трехфазного однотактного управляемого выпрямителя. Вопрос №14. Нарисуйте схему трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя. Вопрос №15. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют сглаживающие фильтры. Вопрос №17.Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового псуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного псуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 	11	(транзисторах, тиристорах или диодах) выполняются неуправляемые	
 выпрямителя. 14 Вопрос №14. Нарисуйте схему трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя. 15 Вопрос №15. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. 16 Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют сглаживающие фильтры. 17 Вопрос №17.Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? 18 Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? 19 Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? 20 Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. 21 Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 22 Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 	12		
 выпрямителя. Вопрос №15. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют трансформаторы. Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют сглаживающие фильтры. Вопрос №17.Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 	13		
трансформаторы. Вопрос №16. Укажите для каких целей в выпрямителях применяют сглаживающие фильтры. Вопрос №17.Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А.	14		
 сглаживающие фильтры. Вопрос №17.Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 	15		
 выпрямленного напряжения однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №18. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А 	16		
 выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №19. Определите чему будет равно среднее значение выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А 	17	выпрямленного напряжения однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока,	
выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока, равное 100 В? 20 Вопрос №20. Определите чему равно среднее значение тока диода однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. 21 Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 22 Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А	18	выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока,	
однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 100 А. 21 Вопрос №21. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 22 Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А	19	выпрямленного напряжения трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение переменного тока,	
трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А. 22 Вопрос №22. Определите чему равно среднее значение тока диода трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 А	20	однофазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток	
трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток нагрузки равен 150 A	21	трехфазного однотактного неуправляемого выпрямителя, если ток	
23 Вопрос №23. Определите чему равно максимальное амплитудное	22	трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя, если ток	
	23	Вопрос №23. Определите чему равно максимальное амплитудное	

	значение обратного напряжения диода однофазного мостового
	неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение
	переменного тока, действующее значение которого равно 100 В?
24	Вопрос №24. Определите чему равно максимальное амплитудное
	значение обратного напряжения диода трехфазного мостового
	неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение
	переменного тока, действующее значение которого равно 100 В?
	nepemennoro roka, generalionee sua tenne koroporo pasino roo B.
25	Вопрос №25. Определите чему равно максимальное амплитудное
	значение обратного напряжения диода трехфазного однотактного
	неуправляемого выпрямителя, если на его вход подано напряжение
	переменного тока, действующее значение которого равно 100 В?
26	Вопрос №26. Укажите величину коэффициента пульсаций
20	выпрямленного напряжения однофазного мостового неуправляемого
	выпрямителя.
27	Вопрос №27. Укажите величину коэффициента пульсаций
	выпрямленного напряжения трехфазного мостового неуправляемого
	выпрямителя.
28	Вопрос №28.Укажите величину коэффициента пульсаций
20	
	неуправляемого выпрямителя.
29	Вопрос №29.Укажите величину коэффициента пульсаций
	выпрямленного напряжения трехфазного однотактного
	неуправляемого выпрямителя.
30	Вопрос №30. Укажите в каком из выпрямителей - однофазном
30	мостовом, трехфазном однотактном или трехфазном мостовом, имеет
	место вынужденное подмагничивание сердечника магнитопровода
	трансформатора постоянным потоком.
	транеформатора постоянным потоком.
31	Вопрос №31. Дайте определение понятию «Угол регулирования α».
32	Вопрос №32. Дайте определение понятию «Угол коммутации γ».
33	Вопрос №33. Дайте определение понятию «граничное значение угла
	регулирования α_{rp} ».
34	Вопрос №34. Укажите значение угла α _{гр} для однофазного мостового
J T	управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.
	управиленого выпримителя, расотающего на чисто активную нагрузку.
35	Вопрос №35. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного мостового
35	
	Вопрос №35. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.
35	Вопрос №35. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку. Вопрос №36. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного однотактного
	Вопрос №35. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.
	Вопрос №35. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку. Вопрос №36. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного однотактного
36	Вопрос №35. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку. Вопрос №36. Укажите значение угла α _{гр} для трехфазного однотактного управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.

	управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.
39	Вопрос №39. Укажите значение угла α _{зап} для трехфазного мостового управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.
40	Вопрос №40. Укажите значение угла α _{зап} для трехфазного однотактного управляемого выпрямителя, работающего на чисто активную нагрузку.
41	Вопрос №41. Укажите как влияет ток нагрузки на величину угла коммутации γ (увеличивает его или уменьшает).
42	Вопрос №42. Укажите как влияет напряжение переменного тока на величину угла коммутации γ (увеличивает его или уменьшает).
43	Вопрос №43. Укажите как влияет индуктивное сопротивление рассеяния обмотки сетевого трансформатора на величину угла коммутации у (увеличивает его или уменьшает).
44	Вопрос №44. Укажите как влияет увеличение угла коммутации γ управляемого выпрямителя на величину его коэффициента мощности χ (увеличивает его или уменьшает).
45	Вопрос №45. Укажите как влияет увеличение угла регулирования α управляемого выпрямителя на величину его коэффициента мощности χ (увеличивает его или уменьшает).
46	Вопрос №46. Укажите по какой формуле (№1 или №2) следует рассчитывать коэффициент полезного действия выпрямителя η_B : $\eta = P_d/P_2$ (1);
	$\eta = P_2/P_d (2),$
	где P_d = U_dI_d -мощность цепи постоянного тока преобразователя;
	$P_2 = m_2 U_2 I_2 cos \phi$ —активная мощность цепи переменного тока преобразователя.
47	Вопрос №47. Укажите какое из трех нижеприведенных определений инвертора (1, 2 или 3) - правильное:
	1. Инвертор преобразует электрическую энергию переменного тока в электрическую энергию постоянного тока;
	2. Инвертор преобразует электрическую энергию постоянного тока в электрическую энергию переменного тока;
	3. Инвертор преобразует электрическую энергию постоянного тока с напряжением U ₁ в электрическую энергию постоянного тока с напряжением U ₂ .
48	Вопрос №48.Укажите в каких пределах 0<α<90° или 90°<α<180° должен
	находиться угол регулирования α в режиме инвертирования.

49	Вопрос №49. Укажите следует ли из цепи постоянного тока выпрямителя на выпрямителя в режим инвертирования.		
50	Вопрос №50. Укажите параметры завина которые можно регулировать везависимым инвертором в сеть переменн	•	
51	Вопрос №51.Укажите по какой фор рассчитывать коэффициент полезного $\eta_{3.н}$:	=	
	$\eta = P_d/P_2 (1);$		
	$\eta = P_2/P_d (2),$		
	где P_d = U_dI_d -мощность цепи постоянно	ого тока преобразователя;	
	$P_2 = m_2 U_2 I_2 cos \phi$ —активная мощно преобразователя	ость цепи переменного	тока
52	Вопрос №52. Поясните, что означает те питания».	<u> </u>	
53	Вопрос №53.Укажите какие гармоники напряжений в 12-пульсном выпрямител		
54	Вопрос №54. Укажите какие гармоники напряжений в 24-пульсном выпрямител		
55	Вопрос №55. Почему транзисторный вы активным		
56	Вопрос №56. Какие пределы регулирова напряжения у активного выпрямителя (значение)	ное	
57	Установите соответствие формул для ра Укажите схему выпрямления, часто напряжения которого, соответствует зна обоснуйте выбор ответа. Частоту сети поднофазный мостовой выпрямитель; $k_{\rm T}$	нного	
	-трехфазный однотактный выпрямитель		
	-трехфазный мостовой выпрямитель; k_{T}		
	-шестифазный однотактный выпрямитель $k_{\rm T}$ =1; m_2 =6;		
	Схема выпрямления	Значение частоты	
		пульсаций 100 Гц	
		150 Гц	
		300 Гц	

	300 Гц			
58	Укажите какие полупроводниковые усилители мощности (1), (2), (3)			
	или (4) находят применение в асинхронных электроприводах:			
	1 — управляемые выпрямители;			
	2 – преобразователи частоты;			
	3 – широтно – импульсные преобразователи постоянного тока;			
	4- тиристорные регуляторы напряжения.			
59	Тест 4.1. Установите правильную последовательность действий			
	регулирования скорости вращения асинхронного двигателя при управлении от тиристорного регулятора напряжения (ТРН):			
	<i>а</i> - регулируем напряжение, подаваемое на обмотку статора асинхронного двигателя;			
	б- регулируем угол управления ТРН α;			
	в- регулируем напряжение управления;			
	г- изменяем величину момента асинхронного двигателя;			
	∂ - скорость вращения асинхронного двигателя изменяется.			

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п		Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено	

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. «Методических указаниях по изучению дисциплины «Промышленная электроника», размещенных на электронном ресурсе каф. №32, а также в учебных пособиях [1], [2], [3].

Основное назначение лекционного материала — логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
 - получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
 - появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
 - получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

Вольт-амперные характеристики полупроводниковых вентилей, основные типы полупроводниковых приборов для силовой электроники. SCR, GTO, GCT и IGBT.

Выпрямители

Классификация выпрямителей и основные параметры и характеристики выпрямителей.

Устройство, принцип работы однофазных схем выпрямления

Устройство, принцип работы трехфазных схем выпрямления

Коммутация тока в выпрямителях и влияние ее на характеристики выпрямителя Энергетические показатели выпрямителя.

Устройство, принцип работы и характеристики зависимого инвертора

Автономные инверторы

Активный выпрямитель

Преобразователи постоянного тока в постоянный ток (ППТ)

11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ приведены в «Методических указаниях по изучению дисциплины «Преобразовательная техника», размещенных на электронном ресурсе каф. №32, а также в учебных пособиях в учебно-методических пособиях [5], [6]

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;
- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;
 - получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задание и требования к проведению лабораторных работ приведены в [5, 6]. Структура и форма отчета о лабораторной работе приведены в [5, 6]. Требования к оформлению отчета о лабораторной работе приведены в [5, 6].

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра с использованием тестовых вопросов (табл.18). В конце семестра по результатам текущего контроля выставляется оценка, которая учитывается при выставлении оценки по результатам промежуточной аттестации.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация оценивается по результатам текущего контроля успеваемости. В случае, если студент по уважительной причине не выполнил требования текущего контроля, ему предоставляется возможность сдать задолженности по пропущенным темам. Форма проведения промежуточной аттестации – письменная.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой