МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 32

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

доц.,к.т.н.,доц.

(должность, уч. степень, звание)

cerce

О.Я. Солёная

«23» июня 2025 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Электроснабжение» (Наименование дисциплины)

| Код направления подготовки/ специальности | 13.03.02 |
|---|-------------------------------------|
| Наименование направления подготовки/ специальности | Электроэнергетика и электротехника |
| Наименование направленности | Энергетические электрические машины |
| Форма обучения | очная |
| Год приема | 2023 |

Лист согласования рабочей программы дисциплины

| Программу составил (а) | peelele 23.06.2025 | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Доц., к.т.н., доц. | 23.06.2025 | О.Я. Солёная |
| (должность, уч. степень, звание) | (подпись, дата) | (инициалы, фамилия) |
| Программа одобрена на заседани | и кафедры № 32 | |
| «23» июня 2025 г, протокол № 8 | | |
| Заведующий кафедрой № 32 к.т.н.,доц. | 23,06,2025 | С.В. Солёный |
| (уч. степень, звание) | (пошпись, дата) | (инициалы, фамилия) |
| Заместитель директора институт | а №3 по методической раб | іоте |
| Ст. преподаватель | 23.06.2025 | Н.В. Решетникова |
| (должность, уч. степень, звание) | (подрам, дата) | (инициалы, фамилия) |

Аннотация

Дисциплина «Электроснабжение» входит в образовательную программу высшего образования — программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» направленности «Энергетические электрические машины». Дисциплина реализуется кафедрой «№32».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-3 «Способен принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией»

ПК-5 «Способен проводить анализ и контроль параметров и условий работы объектов профессиональной деятельности»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особенностей электроснабжения электроэнергетических объектов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по теории и принципам построения систем электроснабжения объектов, получение практических навыков создания рациональных схем электроснабжения и их эксплуатации. Эти знания позволят студентам успешно решать задачи в профессиональной деятельности, связанной с проектированием, обслуживанием и эксплуатацией электроэнергетических объектов.

- 1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО).
- 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

| Категория (группа) компетенции | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|-----------------------------------|---|--|
| Профессиональные компетенции | ПК-3 Способен принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативнотехнической документацией | ПК-3.Д.5 выполняет расчеты для проектирования объектов профессиональной деятельности ПК-3.Д.6 определяет параметры элементов объектов профессиональной деятельности в различных режимах работы |
| Профессиональные компетенции | ПК-5 Способен проводить анализ и контроль параметров и условий работы объектов профессиональной деятельности | ПК-5.Д.2 анализирует характер протекания переходных процессов и устойчивость режимов объектов профессиональной деятельности |

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «Физика»,
- «<u>Электротехника</u>».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- «Электрические системы и сети»,
- «Электрические станции и подстанции».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

| Вид учебной работы | Всего | Трудоемкость по семестрам №7 |
|--|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) | 3/ 108 | 3/ 108 |
| Из них часов практической подготовки | 34 | 34 |
| Аудиторные занятия, всего час. | 68 | 68 |
| в том числе: | | |
| лекции (Л), (час) | 34 | 34 |
| практические/семинарские занятия (ПЗ), (час) | 17 | 17 |
| лабораторные работы (ЛР), (час) | 17 | 17 |
| курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) | | |
| экзамен, (час) | 36 | 36 |
| Самостоятельная работа, всего (час) | 4 | 4 |
| Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**) | Экз. | Экз. |

Примечание: **кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

| Разделы, темы дисциплины | Лекции | П3 (С3) | ЛР | КП | CPC |
|--|-----------|---------|-------|-------|-------|
| | (час) | (час) | (час) | (час) | (час) |
| | Семестр 7 | | | | |
| Раздел 1. Основные положения курса. Структура электроэнергетической отрасли России. Понятие о системах | | | | | |
| электроснабжения и потребителях электроэнергии. | | | | | |
| Тема 1.1. Понятие о системах электроснабжения и потребителях | | | | | |
| электроэнергии. Структура электрических систем и сетей. | | | | | |
| Тема 1.2. Уровни электроснабжения промышленных предприятий. | | | | | |
| Назначение и типы электрических станций. Электротехнологические и | | | | | |
| осветительные установки. | | | | | |
| Раздел 2. Приемники электроэнергии | 6 | 4 | 6 | | 1 |
| на промышленных предприятиях. Тема 2.1. Режимы работы | | | | | |
| промышленных потребителей | | | | | |

| электроэнергии. Электрические нагрузки промышленных установок. Графики пагрузки. Тема 2.2. Методы расчета заектрических нагрузок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. Расчет однофазивых нагрузок. Раздел 3. Впутрицеховые 8 7 6 1 электрические сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрищеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжение и устройство защитных заземлений и занулений. В расктрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Тема 4.1. Назначение и особенности электричаских сетей внутризаводского электроснабжения наряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторых подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.1. Назначение подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроопергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электропергии на работу электронергии. Влияние качества электроэнергии на работу электронергии вапряжения в сентемах электроэнергии на работу электронергии вапряжения в сентемах электроэнергии на работу электропернимнов. Регулирование показателей качества напряжения в сентемах электроэнергии мощности. Тема 5.2. Определение мощности. Тема 5.2. Определение мощности. Компенсирующих устройств. | | | T | , | Г | 1 |
|---|------------------------------------|----------|---|---|---|---|
| Графики пагрузки. Тема 2.2. Методы расчета электроприемников и обеспечение падежности электроприемников и обеспечение падежности электроснабжения. Расчет однофазных нагрузок. Раздел 3. Впутрицеховые 8 7 6 1 электроческие сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением ло 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электроеборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей папряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжением и электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и запулений. Раздел 4. Внутризаводское 8 3 5 1 электрочености электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы транеформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.1. Назначение и особенности электроческих сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы транеформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электроснабжения внутризаводского электросножения внутризаводского электросножения внутризаводского электросножения. Тема 5.1. Показатели качества знектроэнергии ва работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности | электроэнергии. Электрически | e | | | | |
| Тема 2.2. Методы расчета электрических нагрузок. Категории электрических нагрузок. Истегории электрономинков и обеспечение надежности электроснабжения. Расчет однофазных нагрузок. Разусл. 3. Внутрицеховые 8 7 6 1 электрические сети. Тема 3.1. Устройство и копструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическии током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжении в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и запулений. Тема 3.2. Защитная обенности электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варнанта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электросножения. Раздел 5. Качество электросножения. Раздел 5. Качество электронергии на работу электроонергии. Влияние качества электроонергии. Влияние качества электроонергии. Влияние качества электроонергии. Влияние качества электроонергии на работу электроонергии объектов. Коэффицент мощности. Тема 5.2. Определение мощности. | нагрузки промышленных установок | | | | | |
| электроприемников и обеспечение надежности электроприемников и обеспечение надежности электроенабжения. Расчет однофазных нагрузок. Раздел 3. Внутринеховые 8 7 6 1 электроческие ссти. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицековых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сстях. Назпачение и устройство защитных заземлений и запулсний. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы транеформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности транеформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Раздел 5. Качество электроэнергии на работу электроэнергии. Влияше качества электроэнергии в даботу электроэнергии на работу электроэнергии на работу электроэнергии на работу электроэнергии в даботу электроэнергии на работу электроэнергии мощности. Тема 5.2. Определение мощности | Графики нагрузки. | | | | | |
| электроприемников и обеспечение надежности электрические сети. Раздел 3. Внутрищеховые залежтрические сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическии током. Электрооборудование внутрицековых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроческие промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей впутризаводского электроческия напряжением выше 1000 В. Схемы транеформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроонабжения. Раздел 5. Качество электроенабжения. Раздел 5. Качество электроеноги и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электроприемпиков. Регулирование показателей качества напряжения в енстемах электроснабжения в енстемах электроенабжения в енстемах электроенабжения в енстемах электроенабжения мощности. Тема 5.2. Определение мощности | Тема 2.2. Методы расчет | a | | | | |
| падежности электроенабжения. Расчет однофазных нагрузок. Раздел 3. Внутрицеховые электрические сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей нагряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрищеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особепности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подетанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроенабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии ва работу электроэнергии на работу электроонергини на работу электроэнергини на работу электроэнергини мощности. Тема 5.2. Определение мощности | электрических нагрузок. Категория | A | | | | |
| надежности электроснабжения. Расчет однофазных нагрузок. Раздел 3. Впутрицеховые 8 7 6 1 электрические сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей нагряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическии током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское 8 3 5 1 электрических сетях. Назначение и устройство защитных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроенабжения. Раздел 5. Качество электроенабжения в системах электроенабжения в системах электроенабжения в системах электроенабжения в системах электроенабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | электроприемников и обеспечени | e | | | | |
| однофазных нагрузок. Раздел 3. Впутрицеховые влектрические сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжение и устройство защитных заземлений и занулений. Тема 4.1. Назначение и особенности электроческих сетей. Тема 4.1. Назначение и особенности электроческих сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электроснабжения на подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения в даботу электроопретии ва работу электроопретнии в работу электроопретнии в работу электроопретнии в работу электроопретнии в работу электроопретнин в работу электроопретниновы показателей качества напряжения в системах электроснабжения в системах электроснабжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | * * | г | | | | |
| Раздел 3. Внутрищеховые влектроческие сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагрему электрическим током. Электрооборудование внутрищеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электроческих сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и запулений. В раздел 4. Внутризаводское электроческих сетях. Назначение и устройство защитных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторых подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроонебжения. Раздел 5. Качество электроонефения. Раздел 5. Качество электроонефения. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии в работу электроонергии в работу электроонергии в работу электроонергии в в работу электроонергии в в работу электроонергии в работу электроонергии в работу электроонергии в прияние качества электроэнергии в работу электроонергии в работу электроонергии в работу электроонергии в работу в тема 5.2. Определение мощности. Тема 5.2. Определение мощности | 1 | | | | | |
| электрические сети. Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы транеформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности транеформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5. Качество электронергии и сомпенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электрорнермников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности. | 1, | e 8 | 7 | 6 | | 1 |
| Тема 3.1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицековых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжением в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электроснабжения промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5. Качество электроотнабжения влектроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электрооприемников. Регулирование показателей качества папряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности. Тема 5.2. Определение мощности | 7 1 | | , | | | _ |
| копетруктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрищеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и запулений. Раздел 4. Внутризаводское 8 3 5 1 электронабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических естей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы транеформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности транеформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и 6 2 1 1 компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроэнергии на работу электроэнергии на работу электроривемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности. | <u>=</u> | | | | | |
| напряжением до 1000 В. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому пагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжениям до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроонергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | 1 | | | | | |
| сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электроснабжения подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии и на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | ± • | | | | | |
| допустимому нагреву электрическим током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и запулений. Раздел 4. Внутризаводское злектроснабжения промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы транформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества папряжения в системах электроснабжения объектов. Коффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности. | 1 | | | | | |
| током. Электрооборудование внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | ÷ | | | | | |
| внутрицеховых сетей. Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электроофорудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта внутризаводского электрооформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электрооформаторов на подстанциях. Выбор варианта влутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта влутризаводского электрооформаторов на подстанциях. Выбор варианта влутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта влутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта влутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта внутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта внутризаводского электрооформаторов на подстанциях выбор варианта внутризаводского электрооформаторов на подстанций промышленных предправание подстанц | | | | | | |
| Тема 3.2. Защитная аппаратура для сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и заиулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторых подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| сетей напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское злектроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5. Качество электронертии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии в работу электроонабжения в системах электроснабжения мощности. Тема 5.2. Определение мощности | • • | | | | | |
| Потери мощности и напряжения в электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроенабжения. Раздел 5. Качество электроенабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | ± • • • | | | | | |
| электрических сетях. Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрособрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроенабжения. Раздел 5. Качество электроенабжения. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии в длектроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электронергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | ± | | | | | |
| устройство защитных заземлений и занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрообрудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроонергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электроонергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | 1 | | | | | |
| занулений. Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрособорудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5.1. Показатели качества электроэнергии в даботу электроонергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроонергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности Тема 5.2. Определение мощности | <u> </u> | | | | | |
| Раздел 4. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5.1. Показатели качества электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | устройство защитных заземлений и | | | | | |
| электроснабжение промышленных предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внугризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроогновников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | занулений. | | | | | |
| предприятий. Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроенабжения. Раздел 5. Качество электроенергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | Раздел 4. Внутризаводское | 8 | 3 | 5 | | 1 |
| Тема 4.1. Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | электроснабжение промышленных | | | | | |
| электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии в работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | предприятий. | | | | | |
| внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроснабжения. Раздел 5.1. Показатели качества электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | Тема 4.1. Назначение и особенности | | | | | |
| внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | электрических сетей | | | | | |
| напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электрооприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | • | | | | | |
| трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии. Влияние качества электроонергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | · · | | | | | |
| распределительных пунктов. Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | <u> </u> | | | | | |
| Тема 4.2. Основное электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| электрооборудование подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и билиненсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| промышленных предприятий. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии на работу электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и б 2 1 1 компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и б 2 1 1 компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | 1 1 1 | | | | | |
| Внутризаводского электроснабжения. Раздел 5. Качество электроэнергии и 6 2 1 1 компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| Раздел 5. Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| компенсация реактивной мощности. Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | 6 | 2 | | | 1 |
| Тема 5.1. Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | * * | | 2 | | | 1 |
| электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| электроэнергии на работу электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| системах электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| Коэффициент мощности. Тема 5.2. Определение мощности | - | | | | | |
| Тема 5.2. Определение мощности | | | | | | |
| | | | | | | |
| компенсирующих устройств. | - | | | | | |
| | компенсирующих устройств. | | | | | |
| Источники реактивной мощности. | Источники реактивной мощности. | | | | | |
| Размещение компенсирующих | | | | | | |
| устройств. | 1.0 | | | | | |

| Итого в семестре: | 34 | 17 | 17 | 0 | 4 |
|-------------------|----|----|----|---|---|
| Итого: | 34 | 17 | 17 | 0 | 4 |

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Солержание разлелов и тем лекционного цикла

| <u>Гаолица</u> | 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|
| Номер | II | | | | | |
| раздела | Название и содержание разделов и тем лекционных занятий | | | | | |
| 1 | Основные положения курса. | | | | | |
| | Структура электроэнергетической отрасли России. Понятие о системах | | | | | |
| | электроснабжения и потребителях электроэнергии. Структура электрических | | | | | |
| | систем и сетей. Уровни электроснабжения промышленных предприятий. | | | | | |
| | Назначение и типы электрических станций. Электротехнологические и | | | | | |
| | осветительные установки. (демонстрация слайдов) | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 2 | Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях. | | | | | |
| | Режимы работы промышленных потребителей электроэнергии. Электрические | | | | | |
| | нагрузки промышленных установок. Графики нагрузки. Методы расчета | | | | | |
| | электрических нагрузок. Категории электроприемников и обеспечение | | | | | |
| | надежности электроснабжения. Расчет однофазных нагрузок. (демонстрация | | | | | |
| | слайдов) | | | | | |
| 3 | Внутрицеховые электрические сети. | | | | | |
| | Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1000 В. Выбор | | | | | |
| | сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. | | | | | |
| | Электрооборудование внутрицеховых сетей. Защитная аппаратура для сетей | | | | | |
| | напряжением до 1000 В. Потери мощности и напряжения в электрических сетях. | | | | | |
| | Назначение и устройство защитных заземлений и занулений. (демонстрация | | | | | |
| | слайдов) | | | | | |
| 4 | Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. | | | | | |
| | Назначение и особенности электрических сетей внутризаводского | | | | | |
| | электроснабжения напряжением выше 1000 В. Схемы трансформаторных | | | | | |
| | подстанций и распределительных пунктов. Основное электрооборудование | | | | | |
| | подстанций промышленных предприятий. Выбор числа и мощности | | | | | |
| | трансформаторов на подстанциях. Выбор варианта внутризаводского | | | | | |
| | электроснабжения. (демонстрация слайдов) | | | | | |
| 5 | Качество электроэнергии и компенсация реактивной мощности. | | | | | |
| | Показатели качества электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на работу | | | | | |
| | электроприемников. Регулирование показателей качества напряжения в системах | | | | | |
| | электроснабжения объектов. Коэффициент мощности. | | | | | |
| | Определение мощности компенсирующих устройств. Источники реактивной | | | | | |
| | мощности. Размещение компенсирующих устройств. Регулирование работы | | | | | |
| | компенсирующих устройств. (демонстрация слайдов) | | | | | |
| | | | | | | |

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

| TaoJ | тица 5 – практические | занятия и их трудоемкос | ТЬ | 11. | Ma |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| No | Темы практических | Формы практических | Трудоемкость, | Из них практической | - |
| п/п | занятий | занятий | (час) | подготовки, (час) | дисцип лины |
| | | Семестр 7 | | | |
| 1 | Определение | решение | 2 | 2 | 2 |
| | расчетных нагрузок | ситуационных задач | | | |
| | узла питания | | | | |
| | системы | | | | |
| | электроснабжения | | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Определение | решение | 3 | 3 | 2 |
| | расчетных | ситуационных задач | | | |
| | электрических | | | | |
| | нагрузок проводника, | | | | |
| | питающего группу | | | | |
| | электроприемников | | | | |
| | напряжением до 1 | | | | |
| | кВ по методу | | | | |
| | расчетного | | | | |
| | коэффициента | | | | |
| 3 | Определение потерь | решение | 2 | 2 | 3 |
| | электроэнергии в | ситуационных задач | | | |
| | силовом | | | | |
| 4 | трансформаторе | | | | |
| 4 | Расчет и выбор | решение | 3 | 3 | 3 |
| | осветительного | ситуационных задач | | | |
| | оборудования для | | | | |
| | заданного помещения | | | | |
| 5 | Выбор аппаратов | решение | 2 | 2 | |
| | защиты в сетях 0,4 | ситуационных задач | _ | | |
| | кВ | , | | | |
| 6 | Расчет токов КЗ для | решение | 3 | 3 | 4 |
| | потребителя сети | ситуационных задач | | | |
| | 0,4 кВ | | | | |
| 7 | Определение | решение | 2 | 2 | 5 |
| | суточных потерь и | ситуационных задач | | | |
| | мощности нагрузки, | | | | |
| | соответствующей | | | | |
| | максимальному | | | | |
| | КПД | | | | |
| | трансформатора Всег | | 17 | 17 | |
| | Bcer | U | 1 / | 1 / | |

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

| Taos | <u> тица о – лаоораторные занятия и их трудоемк</u> | ОСТЬ | | |
|-----------------|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| № п/п | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость, (час) | Из них практической подготовки, (час) | № раздела дисцип лины |
| | Семестр | 7 |) | |
| 1 | Измерение активной мощности | 3 | 3 | 2 |
| 1 | трехфазного переменного тока в | 3 | 3 | 2 |
| | трехпроводных сетях с помощью | | | |
| | ваттметра | | | |
| 2 | Измерение активной мощности | 3 | 3 | 2 |
| _ | трехфазного переменного тока | 3 | 3 | _ |
| | в трехпроводных сетях с помощью | | | |
| | трансформаторов тока и ваттметра | | | |
| 3 | Измерение активной мощности | 3 | 3 | 3 |
| | трехфазного переменного тока в | 5 | | |
| | трехпроводных сетях с помощью | | | |
| | трансформаторов тока, трансформаторов | | | |
| | напряжения и ваттметра | | | |
| 4 | Измерение активной энергии трехфазного | 3 | 3 | 3 |
| | переменного тока в четырехпроводной | | | |
| | сети с помощью трансформаторов тока | | | |
| | и счетчика электрической энергии | | | |
| 5 | Измерение активной энергии трехфазного | 3 | 3 | 4 |
| | переменного тока в трехпроводной сети с | | | |
| | помощью трансформаторов тока, | | | |
| | трансформаторов напряжения и счетчика | | | |
| | электрической энергии | | | |
| 6 | Одновременное измерение тока, | 2 | 2 | 4 |
| | напряжения, активной мощности и | | | |
| | активной энергии в трехпроводной | | | |
| | электрической сети | | | |
| | Всего | 17 | 17 | |

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

| Вид самостоятельной работы | Всего, | Семестр 7, |
|---|--------|------------|
| Вид самостоятсльной расоты | час | час |
| 1 | 2 | 3 |
| Изучение теоретического материала дисциплины (TO) | 2 | 2 |
| Курсовое проектирование (КП, КР) | | |
| Расчетно-графические задания (РГЗ) | | |
| Выполнение реферата (Р) | | - |
| Подготовка к текущему контролю | 1 | 1 |

| успеваемости (ТКУ) | | |
|------------------------------------|---|---|
| Домашнее задание (ДЗ) | | |
| Контрольные работы заочников (КРЗ) | | |
| Подготовка к промежуточной | 1 | 1 |
| аттестации (ПА) | 1 | 1 |
| Всего: | 4 | 4 |

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

| Шифр/ URL адрес ISBN | Библиографическая ссылка | Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров) 50 |
|-----------------------------------|--|--|
| 978-5- 8088- 1213-0 | Основы электроснабжения объектов отрасли: учебное пособие / В. Ф. Шишлаков, О. Я. Соленая, С. В. Соленый; СПетерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. — Электрон. текстовые дан. — СПб.: Изд-во ГУАП, 2017. — 86 с. | 50 |
| ISBN | Режимы работы электроэнергетических систем: | 50 |
| 978-5- | учеб. пособие / А. Л. Ронжин, О. Я. Соленая, В. П. | |
| 8088- | Кузьменко, С. В. Соленый. – СПб.: ГУАП, 2019. – | |
| 13 | 93 c. | |
| | Электроснабжение объектов отрасли: учебметод. | 50 |
| | пособие / С. П. Агеев, В. П. Кузьменко, С. В. | |
| | Солёный, О. Я. Солёная. – СПб.: ГУАП, 2021. – 85 | |
| | c. | |
| | Щербаков Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. – М.: Форум, 2010. – 496 с.: ил. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=197466 | 50 |
| | Фролов Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Фролов Ю. М., Шелякин В. П. – Электрон. дан. – СПб: Лань, 2012. – 480 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4544 | 50 |
| ISBN 978-5- 91134- 672-0 | Анчарова Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012 416 с.: 60х90 1/16. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326458 | 50 |

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

| URL адрес | Наименование |
|---|---|
| http: www.gost-r.com/ | Справочные материалы и нормативные документы по электроснабжению. |
| http: portal- energo.ru/articles/details/id/66 | Учет потребления энергии и энергоресурсов. |

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

| № п/п | | | Наименование |
|-------|----------------|-----|--------------|
| | Не предусмотро | ено | |

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

| № п/п | Наименование |
|-------|---|
| 1 | Справочные материалы по электрооборудованию электрических станций и |
| | подстанций. |
| 2 | ПУЭ |

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

| № п/п | Наименование составной части материально-технической базы | Номер аудитории (при необходимости) |
|-----------------|---|--|
| 1 | Мультимедийная лекционная аудитория | 21-18, 21-21 БМ |
| 2 | Специализированная лаборатория электроэнергетики | 418 Моск. |
| | Инженерной школы | |
| 3 | Компьютерный класс | 31-04 БМ |

- 10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
- 10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

| Вид промежуточной аттестации | Перечень оценочных средств |
|------------------------------|-----------------------------|
| Экзамен | Список вопросов к экзамену; |
| | Тесты. |

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

| Оценка компетенции | оценки уровня сформированности компетенции | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 5-балльная шкала | Характеристика сформированных компетенций | | |
| «отлично» «зачтено» | обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет системой специализированных понятий. | | |
| «хорошо» «зачтено» | обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; аргументирует научные положения; делает выводы и обобщения; владеет системой специализированных понятий. | | |
| «удовлетворительно» «зачтено» | обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; слабо аргументирует научные положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой специализированных понятий. | | |
| «неудовлетворительно» «не зачтено» | обучающийся не усвоил значительной части программного материала; допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; испытывает трудности в практическом применении знаний; не может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений. | | |

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. Вопросы для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы для экзамена

| Перенени вопросов инд эксемена | Код |
|--------------------------------|------------|
| Перечень вопросов для экзамена | индикатора |

| 1. Охарактеризуйте понятие электроэнергетической системы. | ПК-3.Д.5 |
|---|----------|
| 2. Назначение и типы электрических станций. | тк э.д.э |
| 3. Назначение и типы электрических подстанций. | |
| 4. Виды распределительных устройств трансформаторных | |
| подстанций. | |
| 5. Классификация потребителей электрической энергии по | |
| категориям надежности питания. | |
| 6. Назначение и устройство защитного заземления. | |
| 7. Особенности выбора места, числа и мощности цеховых | |
| комплектных ТП. | |
| 8. Охарактеризуйте понятие максимальной расчетной нагрузки | |
| электроприемников. | |
| 9. Что понимается под резервированием в системах | |
| электроснабжения? | |
| 10. Характеристика электроприемников по бесперебойности | |
| электроснабжения. | |
| 11. Основные требования, предъявляемые к надежности систем | |
| электроснабжения. | |
| 12. Что характеризует коэффициент загрузки трансформатора? | |
| Допустимые диапазоны величин. | |
| 13. Что характеризует коэффициент использования | |
| электроприемника? | |
| 14. Что характеризует эффективное число электроприемников? | |
| 15. Чем обусловлена целесообразность применения устройства АВР в | ПК-3.Д.6 |
| схемах электроснабжения потребителей ІІ категории надежности? | |
| 16. Сопоставьте радиальные и магистральные схемы сети по | |
| бесперебойности питания. | |
| 17. Охарактеризуйте условия параллельной работы трансформаторов, | |
| приведите схему подключения. | |
| 18. Требования к схемам электроснабжения и устройствам | |
| автоматики потребителей электрической энергии в зависимости от их | |
| категории надежности. | |
| 19. Радиальные и магистральные схемы электроснабжения. | |
| Достоинства и недостатки. | |
| 20. | |
| 21. Потери электроэнергии в элементах сети. | |
| 22. Что характеризует время максимальных потерь $\tau_{\text{\tiny M}}$? | |
| 23. Виды потерь мощности силовых трансформаторов. | |
| 24. Что характеризует время максимальных нагрузок Тм? | |
| 25. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики, | |
| установленным на подстанции. | |
| 26. Основные виды релейной защиты трансформатора, принцип | |
| действия. | |
| 27. Что понимается под установившимся режимом электрической | ПК-5.Д.2 |
| системы? | |
| 28. Режимы работы систем электроснабжения промышленных | |
| предприятий. | |
| 29. Режимы работы нейтрали трансформаторов в системах | |
| электроснабжения. | |
| 30. В каких случаях работает противоаварийная автоматика АРВ и АЧР? | |
| 31. Требования к автоматическим средствам защиты систем | |

электроснабжения в зависимости от категории надёжности потребителей.

- 32. Опишите метод упорядоченных диаграмм.
- 33. Опишите метод расчетного коэффициента.
- 34. Какие коэффициенты характеризуют режимы работы электроприемников?
- 35. Охарактеризуйте понятие экономической плотности тока.
- 36. Допустимые перерывы питания электроприемников в зависимости от их категории надежности электроснабжения.
- 37. Графики нагрузок электроприемников. Показатели, характеризующие приемники электрической энергии.
- 38. Виды конфигурации схем электроснабжения. Достоинства и недостатки.
- 39. Селективность средств защиты в схемах электроснабжения.
- 40. Принцип действия и особенности применения АВР и АПВ.
- 41. Назначение компенсирующих устройств в системах электроснабжения.
- 42. Назначение проверки ЗКА при проектировании схем электроснабжения по току КЗ.
- 43. Методика выбора числа и мощности силовых трансформаторов.
- 44. Особенности расчета токов КЗ в высоковольтных и низковольтных сетях.
- 45. Методика выбора компенсирующих устройств и силовых трансформаторов.
- 46. Методика определения суточных потерь и мощности нагрузки, соответствующей максимальному КПД трансформатора.
- 47. С помощью каких методов рассчитываются сечения ЛЭП при проектировании систем электроснабжения?
- 48. С помощью каких методов рассчитываются техникоэкономические показатели при проектировании систем электроснабжения?
- 49. С помощью каких методов рассчитываются потери электроэнергии при проектировании систем электроснабжения?
- 50. С помощью каких методов рассчитываются токи КЗ при проектировании систем электроснабжения?

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

| № п/п | Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета | Код индикатора |
|-------|---|-------------------|
| | Учебным планом не предусмотрено | |

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

| № п/п | Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы |
|-------|--|
| | Учебным планом не предусмотрено |

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

| № | Примерный перечень вопросов для тестов | Код |
|-----------|---|--------------------|
| Π/Π | | индикатора |
| | 1 mun. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | ! |
| | Инструкция: Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите арг обосновывающие выбор ответа | гументы, |
| 1 | Как называется распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования? | ОПК-5.У.1 |
| | А) приемный пункт - ПП Б) источник питания - ИП В) распределительный пункт - РП То втом об отметеруна, то поточния, то поточный пункт. | |
| 2 | Г) трансформаторная подстанция - ТП Максимальное значение коэффициента загрузки трансформатора на двухтрансформаторной подстанции в аварийном режиме работы | ОПК-4.3.1 |
| | A) 1,5; B) 0,75; B) 100; Γ) 0,5. | |
| 3 | Способность защиты отключать при коротком замыкании только поврежденный участок это | ОПК-6.В.1 |
| | А) Селективность Б) Чувствительность В) Быстродействие Г) Надёжность | |
| | 2 тип. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов с из предложенных и развернутым обоснованием выбора | <u> </u> ртвета |
| | Инструкция: Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов | |
| 4 | Какие решения по проекту электроснабжения позволяет принять картограмма нагрузок? | ОПК-6.В.1 |
| | А) Выбрать место установки ГПП Б) Выбрать мощность цеховых трансформаторов В) Выбрать мощность трансформаторов ГПП Г) Выбрать питающие ЛЭП | |
| 5 | К потребителям собственных нужд на трансформаторных подстанциях относят: | ПК-1.3.1 |
| | А) осветительные установки Б) вентиляционные установки В) вспомогательные механизмы механических мастерских Г) компенсирующие устройства | |
| 6 | Укажите условия для установки РП на территории предприятия | ОПК-6.В.1 |
| | А) Наличие не менее 4-х высоковольтных потребителей Б) Наличие высоковольтных потребителей В) Решение проектировщика Г) Отсутствие локального центра электрических нагрузок | |

| | | текст и установите соответствие. К каждой позици бце, подберите соответствующую позицию в право | | | |
|---|---|--|----------|--|--|
| 7 | Установите соотво назначению электрооборуд | етствие определению и функциональному дования | ПК-1.В.2 | | |
| | 1. Открытое распределительное устройство (ОРУ) | А) Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии | | | |
| | 2. Закрытое распределительное устройство (ОРУ) | Б) Электроустановка, у которой основное электрооборудование расположено на открытом воздухе возле подстанции | | | |
| | 3. Электроустановка | В) Распределительное устройство, оборудование которого устанавливается в закрытых помещениях, либо защищено от контакта с окружающей средой специальными кожухами | | | |
| | 4. Комплектное распределительное устройство | Г) Категория электроустановок, которые служат для получения и распределения электрической энергии и тока одной конкретной категории напряжения | | | |
| 8 | Установите соответствие диапазона значений номинальных ПК-1.В.2 напряжений классификации электрических сетей | | | | |
| | 1. 110-220 кВ | А) Электрическая сеть высокого напряжения | | | |
| | 2. 3-10 кВ | Б) Электрическая сеть среднего напряжения | | | |
| | 3. 330-1150 кВ | Г) Системообразующие электрические сети | | | |
| 9 | Установите соответствие. Требования ПУЭ по электроснабжению групп электроприёмников в зависимости от их категории надежности: | | | | |
| | 1. 1 категория | А) Электроснабжение от двух независимых источников питания с автоматическим вводом резерва | | | |
| | 2. 2 категория | Б) Электроснабжение от одного источника питания, но с возможностью резервирования от других источников | | | |
| | 3. 3 категория | B) Электроснабжение от одного источника питания, допускающее перерывы на ремонт не более одних суток | | | |
| | 4. Особая группа | Г) Электроснабжение от двух независимых источников питания с автоматическим вводом резерва с дополнительным питанием от третьего независимого источника | | | |

| | 4 тип. Задание закрытого типа на установление последовательности | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|
| Инструкция: Прочитайте текст и установите последовательность. Запишите | | | | | |
| | соответствующую последовательность букв слева направо | | | | |
| 10 | Укажите последовательность представления данных в типе трансформатора | ОПК-5.У.1 | | | |
| | • • • • | | | | |
| | А) Назначение трансформатора; | | | | |
| | Б) Количество фаз; В) Тип охлаждения; | | | | |
| | Г) Особенности конструкции; | | | | |
| | Д) Номинальная мощность; | | | | |
| | Е) Класс напряжения. | | | | |
| | Правильные ответы: А, Б, В, Г, Д, Е. | | | | |
| 11 | Укажите последовательность проведения расчета регулирования | ПК-1.3.1 | | | |
| | напряжения на подстанциях | | | | |
| | A) Рассчитывается напряжение ответвления РПН;Б) Рассчитывается напряжение ступени регулирования; | | | | |
| | В) Рассчитывается напряжение ступени регулирования; В) Рассчитывается необходимый номер ответвления; | | | | |
| | Г) Принимается ближайший номер стандартного ответвления; | | | | |
| | Д) Номинальная мощность; | | | | |
| | Е) Класс напряжения. | | | | |
| | | | | | |
| 10 | Правильные ответы: А, Б, В, Г, Д, Е. | | | | |
| 12 | <i>5</i> 2) | | | | |
| | 5 тип. Задание открытого типа с развернутым ответом | | | | |
| | Инструкция: Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ или напишите пропущенное слово/словосочетание | | | | |
| 13 | Что такое селективность средств защиты? | ОПК-5.У.1 | | | |
| | Правильный ответ: согласование характеристик защитных аппаратов | | | | |
| | на каждом этапе распределения электроэнергии. | | | | |
| | • | | | | |
| 14 | Коэффициент загрузки по активной мощности отдельного ЭП | ПК-3.Д.6 | | | |
| | ЭТО | | | | |
| | Проруди и у отроти отмонение от | | | | |
| | Правильный ответ: отношение его средней нагрузки за время включения в течение рассматриваемого промежутка времени, к его | | | | |
| | номинальной мощности. | | | | |
| 15 | Электроприемники, создающие неравномерные по фазам нагрузки, | ОПК-4.3.1 | | | |
| | вызывают | 31111 1.3.1 | | | |
| | | | | | |
| | Правильный ответ: несимметрию тока и напряжения. | | | | |

Примечание: СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.

1-й тип. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора считается верным, если правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответа.

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

2-й тип. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов.

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

3-й тип. Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого столбца).

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

4-й тип. Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр.

Полное совпадение с верным ответом – 1 балл.

Если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

5-й тип. Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.

Правильный ответ за задание оценивается в 3 балла.

Если допущена одна ошибка\неточность\ответ правильный, но не полный -1 балл.

Если допущено более 1 ошибки $\$ ответ неправильный $\$ ответ отсутствует – 0 баллов.

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

| № п/п | | Перечень контрольных работ |
|-------|------------------|----------------------------|
| | Не предусмотрено | |

- 10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.
 - 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
- 11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала — логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
 - получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;

- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
 - появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
 - получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

Лекция состоит из трёх основных частей: вступительной, основной и заключительной.

Вступительная часть определяет название темы, план и цель лекции. Она призвана заинтересовать и настроить аудиторию. В этой части лекции излагается актуальность, основная идея, связь данной лекции с предыдущими занятиями, ее основные вопросы. Введение должно быть кратким и целенаправленным.

В основной части лекции реализуется научно-техническое содержание темы, все основные вопросы, проводится вся система доказательств с использованием наиболее целесообразных методических приёмов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, логически подводящими студентов к следующему вопросу лекции.

Заключительная часть имеет целью обобщать в кратких формулировках основные идеи лекции, логически завершая её как целостное творение.

Отдельные виды лекций могут иметь свои особенности как по содержанию, так и по структуре.

Для более полного и глубокого ознакомления студентов с материалами лекции, ее электронная версия размещается в Личном кабинете в разделе «Материалы».

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Требования к проведению практических занятий

При проведении практических занятий преподаватель должен придерживаться следующего плана:

- изложить суть практического занятия и методику его выполнения;
- выдать (при необходимости) индивидуальное задание каждому студенту группы;
- контролировать активность студентов в процессе выполнения задания;
- проверить результат выполнения задания и оценить полноту и качество выполнения по модульно-рейтинговой шкале;
 - отметить в журнале посещения персональное присутствие студентов;
 - провести консультации по пропущенным темам практических занятий;
- проверить результаты самостоятельного освоения материала по пропущенным темам.
- 11.3. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ
- В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;
- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;
 - получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задание и требования к проведению лабораторных работ

- 1. Приступать к работе можно только после ознакомления с рабочим местом.
- 2. Перед сборкой схем убедиться в том, что лабораторное оборудование отключено от источника питания.
- 3. Перед включением схемы убедиться в том, что вся включенная в схему коммутационная аппаратура (кнопки и др.) находится в исходном положении.
- 4. При включении и в процессе регулирования следить за показаниями основных измерительных приборов (цифровой осциллограф, мультиметр и др.) схемы.
- 5. В процессе работы не оставлять без присмотра рабочее место, которое находится под напряжением.
- 6. Не касаться неизолированных частей приборов и аппаратов, которые находятся под напряжением.
- 7. К лабораторным занятиям допускаются только те студенты, которые усвоили правила безопасности.
- 8. Лабораторные работы выполняются бригадой студентов в составе не менее двух человек.
- 9. Каждый студент должен подготовиться к лабораторной работе. При недостаточной подготовке студент не допускается к ее выполнению.
- 10. Собранная схема и написанная программа должна быть проверена преподавателем, который после проверки дает разрешение на проведение опытов.

- 11. Перед включением схемы студент, производящий данную операцию, должен предупредить членов своей бригады об этом фразой «Начинаем эксперимент».
- 12. После включения схемы без записи показаний приборов проверяется возможность выполнения лабораторной работы во всем заданном диапазоне изменения характеристик и показаний. Только после этого приступают к работе.
- 13. Результаты измерений по каждой характеристике должны быть проверены преподавателем.
- 14. Все переключения в схеме и ее окончательная разборка делается только с разрешения преподавателя. В случае неверности полученных данных работа переделывается.
 - 15. После переключения схема должна быть проверена преподавателем.
- 16. В случае возникновения аварийной ситуации (появление дыма, запаха гари, несвойственных звуков, искры и др.) на рабочем месте необходимо немедленно отключить схему от напряжения и сообщить об этом событии преподавателю без любых изменений в схеме. Вместе с преподавателем надо найти причину аварии и устранить ее.
- 17. Студент должен бережно обращаться с предоставляемым ему оборудованием и компьютерной техникой, запрещается делать надписи мелом, карандашом или чернилами. Нельзя загромождать рабочее место приборами и аппаратами, которые не используются в лабораторной работе, оставлять на них книги, тетради и др. предметы.
- 18. К следующему занятию каждый студент должен составить отчет по предыдущей лабораторной работе в соответствии с установленной формой.

Структура и форма отчета о лабораторной работе

В отчете обязательно должны быть отражены следующие разделы: «Название» «Цель работы», «Содержание работы», «Схемы испытаний», «Результаты измерений и вычислений», «Анализ полученных характеристик и краткие выводы». В состав отчета могут быть включены другие разделы, которые учитывают специфику выполняемой лабораторной работы. Необходимые схемы, рисунки и графики можно чертить карандашом либо с использованием специальных программных продуктов на персональном компьютере.

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе

Результаты выполненных лабораторных работ, оформляются в виде отчета по одному образцу. Отчет пишут с одной стороны листа формата A4 (размером 210×297 мм). Основные надписи выполняют в соответствии с Госстандартом.

Все выполненные и подписанные руководителем отчеты по лабораторным работам складывают в логической последовательности и брошюруют. При большом количестве страниц (более десяти) составляют содержание отчета, который размещают в альбоме после титульного листа. Титульный лист должен иметь надпись «Журнал лабораторных работ (отчеты)» с фамилией руководителя (преподаватель) и исполнителя (студент).

Для более полного и глубокого ознакомления студентов с ходом проведения лабораторных работ и отчетностью, в Личном кабинете в разделе «Задания» размещается электронная версия учебно-методических указаний.

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине.
- 11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Контроль качества знаний проводится в форме индивидуального собеседования по материалу отдельных разделов дисциплины, а также проверки отчётов о выполнении практических заданий.

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Тестирование студентов проводится два раза в семестр — на текущем контроле успеваемости и в конце семестра. Результаты текущего контроля могут учитываться при проведении промежуточной аттестации.

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Промежуточная аттестация оценивается по результатам выполнения практических заданий, лабораторных работ, текущего контроля успеваемости и экзаменационной работы. В случае, если студент по уважительной причине не выполнил требования, ему предоставляется возможность сдать задолженности по пропущенным темам. Форма проведения промежуточной аттестации – письменная.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

| Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения | Содержание изменений и дополнений | Дата и № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |